



目录

1	安全指南	3
1.1	使用人员要求	3
1.2	规范使用设备	3
1.3	禁止带电操作	3
2	功能介绍	3
3	主要参数指标	3
4	应用场景	4
5	接口与连接	4
5.1	指示灯状态	4
5.2	端子排接口	4
5.3	功能框图及连接示意图	5
5.4	数字量计算	5
6	通讯示例	5
6.1	默认通讯参数	5
6.2	读设备型号及版本	5
6.3	写通讯参数、地址及协议	6
6.4	写 8 路通道量程模式	6
6.5	读 8 路通道量程模式	7
6.6	读 8 通道数字量值	7
7	参数配置及调试	8
8	组网	8
8.1	单接口总线型拓扑	8
8.2	单接口星型拓扑	9
8.3	多接口总线型拓扑	9
8.4	组网注意事项	9
9	安装环境	9
9.1	安装方式	9
9.2	环境要求	10
10	固件升级	10
11	有限责任	10
12	免责声明	11
	附录 A	11

尊敬的用户：

您好！感谢您选用我公司产品，为使您更好的使用本产品及保障您的权益，请您详细阅读本手册，若对本手册说明有不解时请联系我公司，我们将竭诚为您提供及时优质的服务，感谢您的信任与支持！

1 安全指南

该设备涉及电气工程操作，不当操作可能会造成人身安全、设备损坏、生产安全、财产损失等严重后果，为保障使用人员的安全及设备的正常运行，请严格遵守以下事项：

1.1 使用人员要求

只有电子电气工程类的专业技术人员才能允许安装和操作设备，且在使用中能按照行业安全惯例和职业规范，对线路、设备和系统进行调试、维护。

1.2 规范使用设备

用户需合法应用该设备，使用前详细阅读本手册，只有正确地运输、保管、安装和调试，并且按照推荐的方式操作和维护，设备才能正常、安全地运行。

1.3 禁止带电操作

设备带电操作有风险，可能引起电压电流浪涌、短路等危害而损坏本设备及关联设备，严重情况下可能危及人身安全，即使是专业技术人员，也绝对禁止现场带电操作设备的接线端子排。

2 功能介绍

CDRM-8AS/ASP 为 8 路单端模拟量信号采集模块，通过模数转换把输入的电压、电流单端信号转换成数字量值存储，其分辨率分别为 12bit/16bit，采用 RS485 串行通讯现场总线接口，通讯协议符合 Modbus RTU/ASCII 规范，可以与其它 RS485 串行数据采集设备组网，以应用于各种工业现场数据采集控制系统。该模块采用 ARM 微处理器、双开门狗监控及电气隔离技术，更好的保障模块可靠运行，主要特性如下：

- 主控采用 32 位 ARM 微处理器，主频最高可达 64MHz；
- 8 路模拟量信号采集，可采集单端电压或电流信号；
- 通讯接口采用 RS485，支持 Modbus RTU/ASCII 协议，速率最高为 115200bps；
- 良好的 EMC 防护，可以更好的保障设备安全可靠运行；
- RS485 接口支持热插拔，并提供开路、短路及空闲总线失效防护；
- LED 状态指示灯，可以观察设备状态、通讯状态及故障状态等；

3 主要参数指标

- 供电电源：(9-24) VDC $\pm$ 5%，功率最大 0.5W，带防反接、过压、过流、过热及短路保护
- 模拟量采集通道：8 路
- 模拟量采集类型：0-10V、0-20mA
- 有效分辨率：8AS 为 12bit，8ASP 为 16bit
- 8AS 满量程精度：电压 0.2%FS($\pm$ 50ppm/ $^{\circ}$ C)、电流 0.1%FS($\pm$ 50ppm/ $^{\circ}$ C)
- 8ASP 满量程精度：电压 0.1%FS($\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C)、电流 0.1%FS($\pm$ 25ppm/ $^{\circ}$ C)
- 采样速率：50 通道/秒
- 长期稳定性(1000 小时)：8AS-100ppm、8ASP-50ppm
- 电压阻抗：大于 50K
- 电流采样电阻：500 Ω
- 模拟输入保护电压： $\pm$ 26VDC
- 隔离电压：1500VDC
- 工作环境：温度(-35 $^{\circ}$ C $\sim$ 75 $^{\circ}$ C)，湿度(<95%无冷凝)
- ABS 塑料外壳，标准 DIN 导轨安装，支持叠层安装
- 外形尺寸(长宽高)：120mm*70mm*45mm

4 应用场景

- 工业现场远程监控
- 电力控制系统
- 仓储监控
- 电气控制
- 食品加工
- 包装加工
- 物联网

5 接口与连接

5.1 指示灯状态


设备状态	LED 状态
运行	绿色常亮
通讯	红色快速闪烁一次
硬件故障	红绿间隔 1 秒闪烁
软件故障	红灯常亮

5.2 端子排接口

序号	标识	功能说明
1	DC+	电源正
2	DC-	电源负
3	DATA- (B)	RS485 信号 B-
4	DATA+ (A)	RS485 信号 A+
5	VIN0	通道 0 输入电压信号
6	IIN0	通道 0 输入电流信号
7	AGND	通道模拟信号地
8	VIN1	通道 1 输入电压信号
9	IIN1	通道 1 输入电流信号
10	AGND	通道模拟信号地
11	VIN2	通道 2 输入电压信号
12	IIN2	通道 2 输入电流信号
13	AGND	通道模拟信号地
14	VIN3	通道 3 输入电压信号
15	IIN3	通道 3 输入电流信号
16	AGND	通道模拟信号地
17	VIN4	通道 4 输入电压信号
18	IIN4	通道 4 输入电流信号
19	AGND	通道模拟信号地
20	VIN5	通道 5 输入电压信号
21	IIN5	通道 5 输入电流信号
22	AGND	通道模拟信号地
23	VIN6	通道 6 输入电压信号
24	IIN6	通道 6 输入电流信号
25	VIN7	通道 7 输入电压信号
26	IIN7	通道 7 输入电流信号

5.3 功能框图及连接示意图

如下图所示，模块的电源及通讯为一个单元，MCU、ADC 部分为一个单元，各单元之间相互隔离，具有较强的电气隔离及抗干扰能力。



8 路单端模拟输入信号经过保护、衰减、滤波、V/I 转换等方式调整后，再经 ADC 转换为数字信号，最后 MCU 将数字信号采用软件算法处理为 12bit 或 16bit 分辨率的数字量后存储，最终完成信号采集测量。

8 路单端模拟量采集共用一个模拟地，它应用于测量系统中多路模拟量信号单地或者多地共地的场合，接线比较简单，但是引入的噪音及干扰源会叠加到公共地影响到其它通道信号，从而影响整体的测量误差，该方式不适合微小信号或高精度信号的测量。

接线如图所示，测量电压 10V 信号时，正极接 VIN，负极接 AGND，测量电流 20ma 信号时，正极接 IIN 及 VIN，负极接 AGND，当有多路采集信号地时需要把信号负极分别连接到 AGND。

5.4 数字量计算

- 8AS 模块分辨率为 12bit，数字量范围为 0-4095，满量程范围值为 0-4000，4001 至 4095 为超量程溢出值。

例如采集 0-10V 时，0V 对应的数字量为 0，10V 对应的数字量为 4000，当数字量为 x 时对应的 y 电压值计算： $y = x / 4000 * 10V$

- 8ASP 模块分辨率为 16bit，数字量范围为 0-65535，满量程范围值为 0-60000，60001 至 65535 为超量程溢出值。

例如采集 0-10V 时，0V 对应的数字量为 0，10V 对应的数字量为 60000，当数字量为 x 时对应的 y 电压值计算： $y = x / 60000 * 10V$

6 通讯示例

以下所有通讯示例均以 RTU 协议说明，示例中设备地址为 1。

6.1 默认通讯参数

设备默认 RTU 协议，地址为 1，波特率 9600，数据位 8，停止位 2，无奇偶校验。

6.2 读设备型号及版本

命令：01 03 00 00 00 03 05 CB

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
0000	寄存器地址	0x0000
0003	寄存器数量	0x0003
05	CRC 校验低 8 位	0xCB05 为 CRC 校验值，所有数据帧的最后两位为 CRC 值(以下示例 CRC 说明省略)
CB	CRC 校验高 8 位	

响应：01 03 06 00 0E 00 A1 00 A1 D8 EE

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7

芯 动 力

8 路模拟量单端输入模块

03	功能码	0x03 读寄存器
06	数据字节数	0x06
000E	型号索引值	0x000E:8AS, 0x000F:8ASP,
00A1	硬件版本	0x00A1
00A1	软件版本	0x00A1

6.3 写通讯参数、地址及协议

命令: 01 10 00 03 00 03 06 00 03 00 01 00 52 82 B2

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
10	功能码	0x10 写寄存器
0003	寄存器地址	0x0003
0003	寄存器数量	0x0003
06	数据字节数	0x06
0003	通讯参数	0x0000:通讯参数 1200/8/2/None 0x0001:通讯参数 2400/8/2/None 0x0002:通讯参数 4800/8/2/None 0x0003:通讯参数 9600/8/2/None 0x0004:通讯参数 19200/8/2/None 0x0005:通讯参数 38400/8/2/None 0x0006:通讯参数 57600/8/2/None 0x0007:通讯参数 115200/8/2/None 0x0008:通讯参数 1200/8/1/Even 0x0009:通讯参数 2400/8/1/Even 0x000A:通讯参数 4800/8/1/Even 0x000B:通讯参数 9600/8/1/Even 0x000C:通讯参数 19200/8/1/Even 0x000D:通讯参数 38400/8/1/Even 0x000E:通讯参数 57600/8/1/Even 0x000F:通讯参数 115200/8/1/Even (注意: ASCII 模式下数据位是 7 位)
0001	设备地址	写入的设备地址数据范围 0x01-0xF7
0052	通讯协议	0x0052:RUT 0x0041:ASCII

响应: 01 10 00 03 00 03 70 08

6.4 写 8 路通道量程模式

命令: 01 10 00 06 00 08 10 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 4C BF

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
10	功能码	0x10 写寄存器
0006	寄存器地址	0x0006
0008	寄存器数量	0x0008
10	数据字节数	0x10
0031	CH0 量程模式	0x0030:0-20mA, 0x0031:0-10V
0031	CH1 量程模式	同上
0031	CH2 量程模式	同上

0031	CH3 量程模式	同上
0031	CH4 量程模式	同上
0031	CH5 量程模式	同上
0031	CH6 量程模式	同上
0031	CH7 量程模式	同上

响应: 01 10 00 06 00 08 21 CE

6.5 读 8 路通道量程模式

命令: 01 03 00 06 00 08 A4 0D

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 写寄存器
0006	寄存器地址	0x0006
0008	寄存器数量	0x0008

响应: 01 03 10 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 00 31 39 4D

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
10	数据字节数	0x10
0031	CH0 量程模式	0x0031:0-10V
0031	CH1 量程模式	同上
0031	CH2 量程模式	同上
0031	CH3 量程模式	同上
0031	CH4 量程模式	同上
0031	CH5 量程模式	同上
0031	CH6 量程模式	同上
0031	CH7 量程模式	同上

6.6 读 8 通道数字量值

命令: 01 04 00 00 00 08 F1 CC

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
04	功能码	0x04 读寄存器
0000	寄存器地址	0x0000
0008	寄存器数量	0x0008

响应: 01 04 10 0F 82 0F 82 0F 81 0F 81 0F 82 0F 82 0F 82 0F 82 BC 7D

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
04	功能码	0x04 读寄存器
10	数据字节数	0x10
0F82	CH0 数字量值	0x0F82
0F82	CH1 数字量值	0x0F82
0F81	CH2 数字量值	0x0F81
0F81	CH3 数字量值	0x0F81
0F82	CH4 数字量值	0x0F82
0F82	CH5 数字量值	0x0F82

0F82	CH6 数字量值	0x0F82
0F82	CH7 数字量值	0x0F82

7 参数配置及调试



使用该软件配置参数或调试时，打开串口后单击“扫描终端”，设备扫描成功后左侧栏显示设备型号及地址，再进行下一步操作：


- 1) 配置通讯参数时，单击“更新通讯参数>>”，调整好新通讯参数，单击“更新参数”，设置成功后提示“通讯参数配置成功!”；
- 2) 配置通道模式时，选择好各通道的模式，选择“使能模式配置”后单击“配置 8 通道模式”，设置成功后提示“8 通道模式参数配置成功!”；
- 3) 所有参数配置完成后设备需要重启；
- 4) 单击“读取 8 通道模式”后会更新当前模式参数；
- 5) 单击“读取 8 通道数据”后会更新当前数字量及量程值；

8 组网

由于 RS485 串行接口采用差分电平通讯，主要特点为抗干扰能力强，尤其是抗共模干扰比较突出，且通讯速率高、通讯距离远、支持多点组网等特点，在工业采集控制领域应用比较广泛，但是在组网过程中受多种因素影响出现的问题也较多，需要经验丰富的工程师排查解决，下面列举了几种常见的组网方式及组网中的一些注意事项，请参考：


8.1 单接口总线型拓扑

主机 RS485 接口直接组网，采用手拉手连接方式，支持点对点或点对多点，最多 247 个点：




8.2 单接口星型拓扑

主机通过 RS485 集线器组成多路 RS485 总线，以实现较为复杂的网络拓扑，这种方式从机总量最多支持 247 个：



8.3 多接口总线型拓扑

受 MODBUS 协议约束，单个通讯接口协议最大容量为 247 个，主机端可以通过增加 RS485 主机接口实现扩展，以下为 2 个主机接口示例图：



8.4 组网注意事项

- ◆ 主机设备端及模块供电电源需要可靠接大地；
- ◆ 总线电缆需要线径横截面积至少 1 平方毫米的 3 芯屏蔽双绞线，屏蔽层单端接大地；
- ◆ 总线布线尽量避开电力线、动力线，以减少共模干扰；
- ◆ 室外布线时尽量采用地埋方式；
- ◆ 总线采用手拉手方式连接，距离较远时需要首尾加终端电阻；
- ◆ 总线距离太远会严重影响通讯，可以通过增加中继、降低波特率等方式改善；
- ◆ 主机通讯口需要提供总线偏置保护，可以有效抑制电磁干扰，增强通讯信号的质量；

9 安装环境

9.1 安装方式




图 9-1




图 9-2



图 9-3

模块安装固定需要使用图 9-1 所示的 35mm 标准导轨，背面安装卡扣如图 9-2 所示，安装时先卡住上边卡槽，然后手轻轻按下边卡槽扣卡住导轨即可固定。

模块支持叠层安装，如图 9-3 左侧部分是 2 个模块通过特殊螺丝(选配件，需另购)叠层安装的，在空间相对紧凑时可以选择这种扩展方式，但这种方式不易散热从而加速模块老化，甚至可能引起故障，对于工作环境温度较高、没有通风冷却的场合，建议最多 2 个模块叠层安装。

9.2 环境要求

模块出厂后，为保障其可以正常使用，对于不同的环境都有较为严格的规定，下表列出了模块的环境要求，请用户参考：

环境因素	工作地点	存储或运输
海拔高度	小于 3000m	
温度	-35℃～75℃	-45℃～85℃
相对湿度	<95%，无冷凝	
污染条件	● 不能有导电性粉尘 ● 不能有腐蚀性粉尘 ● 不能有可燃性粉尘 ● 不能有腐蚀性气体 ● 不能有可燃性气体 ● 不能有强磁场	
振动与冲击	不允许	
自由坠落	不允许	

10 固件升级

模块具备固件升级功能，用户可以通过 RS485 总线升级模块固件，模块有更新时相关升级文件会通过公司网站发布，用户可以自行选择是否升级。

11 有限责任

非常感谢您选购我公司的产品，该产品采用先进的微电脑电子应用技术，经过严格的设计、生产、管理制造完成，若产品出现故障，我公司将竭诚为您提供及时优质的服务。

该产品保修期为从发货日期起 24 个月。

在保修期内的，维修过的产品不影响原产品整体的保修期。

若保修期已不足 6 个月，维修过的产品整体自发货日期起享受 6 个月的保修期。

当发现产品出现故障，用户无法自行排除故障时，请及时与我公司联系解决，说明使用情况、产品型号、序列号及故障现象，需要返修时，将产品、质保卡、故障说明一起寄回，我们将在最短的时间内提供相应的维修服务，用户须知：

1. 质保卡为产品保修凭证，和产品一起具备唯一特征，请用户在产品包装中检查并妥善保管。
2. 产品在保修期内正常条件下使用时，由于非用户原因出现的故障我公司会提供保修服务。
3. 产品在保修期内时，用户请勿私自开盖维修或委托他人维修，否则会失去保修服务。
4. 对于非保修范围的产品将合理收取维修费，并提供 6 个月的保修期。
5. 对于自然灾害等不可预测性、不可抗拒性导致的故障不在保修范围内。

12 免责声明

手册中所陈述的产品及相关文档版权均属本公司所有，我公司保留不经通知而修改的权力，用户在使用中应遵守当地法律法规，未经本公司授权，其它组织及个人请勿非法使用、拷贝。

附录 A

寄存器地址：

类型	功能码	命令地址	MODBUS 地址	字节	说明
功能参数	03	0000	40001	2Byte	设备型号索引
		0001	40002	2Byte	硬件版本
		0002	40003	2Byte	软件版本
	03/10	0003	40004	2Byte	通讯参数
		0004	40005	2Byte	从机地址
		0005	40006	2Byte	通讯协议
	03/10	0006	40007	2Byte	CH0 输入模式
		0007	40008	2Byte	CH1 输入模式
		0008	40009	2Byte	CH2 输入模式
		0009	40010	2Byte	CH3 输入模式
		000A	40011	2Byte	CH4 输入模式
		000B	40012	2Byte	CH5 输入模式
		000C	40013	2Byte	CH6 输入模式
		000D	40014	2Byte	CH7 输入模式
8AS/ASP	04	0000-0007	30001-30008	16Byte	读 8 通道模拟量数据