



目录

1	安全指南	4
1.1	使用人员要求	4
1.2	规范使用设备	4
1.3	禁止带电操作	4
2	功能介绍	4
3	主要参数指标	4
3.1	数字量输入	4
3.2	数字量输出	4
3.3	其它	5
4	应用场景	5
5	接口与连接	5
5.1	指示灯状态	5
5.2	端子排接口	5
5.3	功能框图及连接示意图	6
6	通讯示例	6
6.1	默认通讯参数	6
6.2	读设备型号及版本	6
6.3	写通讯参数、地址及协议	7
6.4	读 DI 开关状态	7
6.5	读 DI 开关量滤波时间	8
6.6	写 DI 开关量滤波时间	8
6.7	控制 DI 脉冲计数开关	9
6.8	读 DI 脉冲开关状态及计数值	9
6.9	控制单路 DO 开关量输出	10
6.10	控制 8 路 DO 开关量输出	10
6.11	读 DO 开关量开关状态	10
6.12	写 DO 开关初始化	10
6.13	写 DO 模式	11
6.14	读 DO 开关初始化值及模式	11
6.15	写 DO 脉冲输出 ON 电平时间	11
6.16	写 DO 脉冲输出 OFF 电平时间	11
6.17	读 DO 脉冲输出 ON/OFF 电平时间	12

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

6.18	控制 DO 脉冲持续输出	12
6.19	写 DO 脉冲数量输出值	13
6.20	读 DO 脉冲持续输出状态及脉冲数量输出值	13
7	参数配置及调试	14
7.1	DI/DO 基本功能	14
7.2	DI 扩展功能	15
7.3	DO 扩展功能	15
8	组网	16
8.1	单接口总线型拓扑	16
8.2	单接口星型拓扑	16
8.3	多接口总线型拓扑	16
8.4	组网注意事项	17
9	安装环境	17
9.1	安装方式	17
9.2	环境要求	17
10	固件升级	18
11	有限责任	18
12	免责声明	18
附录 A		18

尊敬的用户：

您好！感谢您选用我公司产品，为使您更好的使用本产品及保障您的权益，请您详细阅读本手册，若对本手册说明有不解时请联系我公司，我们将竭诚为您提供及时优质的服务，感谢您的信任与支持！

1 安全指南

该设备涉及电气工程操作，不当操作可能会造成人身安全、设备损坏、生产安全、财产损失等严重后果，为保障使用人员的安全及设备的正常运行，请严格遵守以下事项：

1.1 使用人员要求

只有电子电气工程类的专业技术人员才能允许安装和操作设备，且在使用中能按照行业安全惯例和职业规范，对线路、设备和系统进行调试、维护。

1.2 规范使用设备

用户需合法应用该设备，使用前详细阅读本手册，只有正确地运输、保管、安装和调试，并且按照推荐的方式操作和维护，设备才能正常、安全地运行。

1.3 禁止带电操作

设备带电操作有风险，可能引起电压电流浪涌、短路等危害而损坏本设备及关联设备，严重情况下可能危及人身安全，即使是专业技术人员，也绝对禁止现场带电操作设备的接线端子排。

2 功能介绍

CDRM-8I8T 为隔离的 8 路数字量输入及 8 路数字量输出的数据采集模块，输入支持开关量及 NPN 电平信号，且支持滤波配置及脉冲计数功能；输出为 NPN 型晶体管开漏输出，且支持脉冲输出，模块采用 RS485 串行通讯现场总线接口，通讯协议符合 Modbus RTU/ASCII 规范，可以与其它 RS485 串行数据采集设备组网，以应用于各种工业现场数据采集控制系统。该模块采用 ARM 微处理器、双开门狗监控及电气隔离技术，更好的保障模块可靠运行，其主要特性如下：

- 主控采用 32 位 ARM 微处理器，主频最高可达 64MHz；
- 8 路隔离数字量输入；
- 8 路隔离数字量输出
- 通讯接口采用 RS485，支持 Modbus RTU/ASCII 协议，速率最高为 115200bps；
- 良好的 EMC 防护，可以更好的保障设备安全可靠运行；
- RS485 接口支持热插拔，并提供开路、短路及空闲总线失效防护；
- LED 状态指示灯，可以观察设备状态、通讯状态及故障状态等；

3 主要参数指标

3.1 数字量输入

- 通道数量：8
- 开关量触点检测：
逻辑 0：断开
逻辑 1：连接至电源负
- 滤波配置时间：(10-1000)ms
- 电平信号检测(NPN 型,有效电流 2ma-7ma):
逻辑 0: (电源-2V) ~电源
逻辑 1: 0~(电源-9v)
- 脉冲计数：最大计数值 4 字节，最高频率 2KHz

3.2 数字量输出

- 通道数量：8
- 输出类型：晶体管 NPN 开漏(带续流保护)
- 单通道最大电流：500ma

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

- 所有通道最大电流：4000ma
- 负载类型：阻性、感性
- 脉冲输出频率：2KHz
- 脉冲输出方式：持续型或数据型(最大 4 字节)

3.3 其它

- 供电电源：(9-24) VDC $\pm$ 5%，功率最大 2W，带防反接、过压、过流、过热及短路保护
- 隔离电压：1500VDC
- 工作环境：温度(-35℃~75℃)，湿度(<95%无冷凝)
- ABS 塑料外壳，标准 DIN 导轨安装，支持叠层安装
- 外形尺寸(长宽高)：120mm*70mm*45mm

4 应用场景

- 工业现场远程监控
- 电力控制系统
- 仓储监控
- 电气控制
- 食品加工
- 包装加工
- 物联网

5 接口与连接

5.1 指示灯状态

设备状态	LED 状态
运行	绿色常亮
通讯	红色快速闪烁一次
硬件故障	红绿间隔 1 秒闪烁
软件故障	红灯常亮


5.2 端子排接口

序号	标识	功能说明
1	DC+	电源正
2	DC-	电源负
3	DATA- (B)	RS485 信号 B-
4	DATA+ (A)	RS485 信号 A+
5	D00	数字量输出通道 0
6	D01	数字量输出通道 1
7	D02	数字量输出通道 2
8	D03	数字量输出通道 3
9	D04	数字量输出通道 4
10	D05	数字量输出通道 5
11	DI0	数字量输入通道 0
12	DI1	数字量输入通道 1
13	DI2	数字量输入通道 2
14	DI3	数字量输入通道 3
15	DI4	数字量输入通道 4
16	DI5	数字量输入通道 5

17	DI6	数字量输入通道 6
18	DI7	数字量输入通道 7
19	DO6	数字量输出通道 6
20	DO7	数字量输出通道 7

5.3 功能框图及连接示意图

如下图所示，模块的电源、通讯、数字量输入 DI、数字量输出 DO 为一个单元，MCU 部分为一个单元，各单元之间相互隔离，具有较强的电气隔离及抗干扰能力。



8 通道 DI 通过光耦隔离将信号传递给 MCU 检测，支持开关量及脉冲输入检测。8 路 DI 输入信号可以同时采集，可以检测无源开关量或有源电平信号，当接入无源开关量 K 时，K 闭合后导通电源负使光耦动作实现逻辑 1，K 断开逻辑为 0；当使用有源电平信号控制时，K 为 NPN 常开型传感器，传感器应该与模块使用相同电源，传感器闭合后会输出电平电源负信号实现逻辑 1，反之为逻辑 0，这两种方式都支持开关量滤波功能，可以设置(10-1000)ms 的滤波时间，持续超过该滤波时间的有效信号才会被确认，否则为干扰信号。DI 脉冲计数功能支持检测 2K 以下的脉冲信号，不受开关量滤波时间的限制，该功能可以直接使用无需配置。

根据光耦技术特性，它有一个比较宽的有效输入电流 (2ma-7ma) 及一个最大关闭电流 (0.6ma)，因此模块的 DI 有效电平及关闭电平范围也比较宽，且电平信号值与电

源电压有关，有效电平为：0~(电源-9V)，关闭电平为：(电源-2V)~电源。如果模块使用环境复杂，建议光耦的有效输入电流为 5ma，电源使用 24V，电平控制时的输入有效电平为 0V，关闭电平为 24V。

8 通道 DO 是 MCU 通过光耦驱动 NPN 晶体管开漏输出，8 路可以同步输出。晶体管使能后 DO 输出电源负信号即可实现驱动 RL 负载，DO 支持开关量输出或脉冲输出，并支持初始化状态配置，无论输出模式是开关量还是脉冲，上电后都会按照初始化状态配置输出，两种输出模式相互独立。

DO 脉冲输出支持持续输出或按数量输出，两种模式相互独立，当按数量输出时，在当前脉冲数量没有执行完时，大于 0 的新数据命令无效，数据 0 可以停止。脉冲输出可以配置固定的频率及占空比，参数 ON/OFF 时间不是开关量输出的开关状态，而是脉冲动作周期时间，例如 DO0 配置为脉冲输出，ON 电平时间为 2ms，OFF 时间为 3ms，执行持续脉冲输出后：

- 若 DO0 当前为关闭时，启动 2ms 关闭 3ms，如此循环；
- 若 DO0 当前为启动时，关闭 3ms 启动 3ms，如此循环；

6 通讯示例

以下所有通讯示例均以 RTU 协议说明，示例中设备地址为 1。

6.1 默认通讯参数

设备默认 RTU 协议，地址为 1，波特率 9600，数据位 8，停止位 2，无奇偶校验。

6.2 读设备型号及版本

命令：01 03 00 00 00 03 05 CB

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
0000	寄存器地址	0x0000
0003	寄存器数量	0x0003

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

05	CRC 校验低 8 位	0xCB05 为 CRC 校验值，所有数据帧的最后两位为 CRC 值(以下示例 CRC 说明省略)
CB	CRC 校验高 8 位	

响应：01 03 06 00 0A 00 A1 00 A1 29 2E

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
06	数据字节数	0x06
000A	型号索引值	0x000A
00A1	硬件版本	0x00A1
00A1	软件版本	0x00A1

6.3 写通讯参数、地址及协议

命令：01 10 00 03 00 03 06 00 03 00 01 00 52 82 B2

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
10	功能码	0x10 写寄存器
0003	寄存器地址	0x0003
0003	寄存器数量	0x0003
06	数据字节数	0x06
0003	通讯参数	0x0000:通讯参数 1200/8/2/None 0x0001:通讯参数 2400/8/2/None 0x0002:通讯参数 4800/8/2/None 0x0003:通讯参数 9600/8/2/None 0x0004:通讯参数 19200/8/2/None 0x0005:通讯参数 38400/8/2/None 0x0006:通讯参数 57600/8/2/None 0x0007:通讯参数 115200/8/2/None 0x0008:通讯参数 1200/8/1/Even 0x0009:通讯参数 2400/8/1/Even 0x000A:通讯参数 4800/8/1/Even 0x000B:通讯参数 9600/8/1/Even 0x000C:通讯参数 19200/8/1/Even 0x000D:通讯参数 38400/8/1/Even 0x000E:通讯参数 57600/8/1/Even 0x000F:通讯参数 115200/8/1/Even (注意：ASCII 模式下数据位是 7 位)
0001	设备地址	写入的设备地址数据范围 0x01-0xF7
0052	通讯协议	0x0052: RUT 0x0041: ASCII

响应：01 10 00 03 00 03 70 08

6.4 读 DI 开关状态

命令：01 02 00 00 00 08 79 CC

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
02	功能码	0x02 读 DI
0000	寄存器地址	0x0000

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

0008	DI 数量值	0x0008
------	--------	--------

响应: 01 02 01 00 A1 88

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
02	功能码	0x02 读 DI
01	数据字节数	0x01
00	DI0-DI7 开关状态值	0x00, DI0-bit0(0: 关, 1: 开)

6.5 读 DI 开关量滤波时间

命令: 01 03 00 30 00 08 44 03

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 写寄存器
0030	寄存器地址	0x0030
0008	寄存器数据	0x0008

响应: 01 03 10 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 6A 9F

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
10	数据字节数	0x10
0064	DI0 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI1 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI2 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI3 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI4 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI5 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI6 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms
0064	DI7 开关量滤波时间	0x0064, 100*0.1ms

6.6 写 DI 开关量滤波时间

命令: 01 06 00 30 00 64 88 2E

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
06	功能码	0x06 写寄存器
0030	寄存器地址	0x0030: DI0 0x0031: DI1 0x0032: DI2 0x0033: DI3 0x0034: DI4 0x0035: DI5 0x0036: DI6 0x0037: DI7
0064	寄存器数据	0x0064, 100*0.1ms 数据范围: 0x0064-0x2710

响应: 01 06 00 30 00 64 88 2E

6.7 控制 DI 脉冲计数开关

命令: 01 06 00 38 00 31 C9 D3

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
06	功能码	0x06 写寄存器
0038	寄存器地址	0x0038: DI0 0x0039: DI1 0x003A: DI2 0x003B: DI3 0x003C: DI4 0x003D: DI5 0x003E: DI6 0x003F: DI7
0031	寄存器数据	0x0030: 关, 0x0031: 开

响应: 01 06 00 38 00 31 C9 D3

6.8 读 DI 脉冲开关状态及计数值

命令: 01 03 00 38 00 18 C4 0D

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
0038	寄存器地址	0x0038
0018	寄存器数量	0x0018

响应: 01 03 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F B7

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
30	数据字节数	0x30
0030	DI0 脉冲计数开关状态	0x0030 (0x0030: 关, 0x0031: 开)
0030	DI1 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
0030	DI2 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
0030	DI3 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
0030	DI4 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
0030	DI5 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
0030	DI6 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
0030	DI7 脉冲计数开关状态	0x0030 (同上)
00000000	DI0 脉冲计数值	0x00000000 (最高字节在前)
00000000	DI1 脉冲计数值	0x00000000 (同上)
00000000	DI2 脉冲计数值	0x00000000 (同上)
00000000	DI3 脉冲计数值	0x00000000 (同上)
00000000	DI4 脉冲计数值	0x00000000 (同上)
00000000	DI5 脉冲计数值	0x00000000 (同上)
00000000	DI6 脉冲计数值	0x00000000 (同上)
00000000	DI7 脉冲计数值	0x00000000 (同上)

6.9 控制单路 DO 开关量输出

命令：01 05 00 00 FF 00 8C 3A

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
05	功能码	0x05 控制 DO 命令
0000	DO 地址	0x0000: D00 0x0001: D01 0x0002: D02 0x0003: D03 0x0004: D04 0x0005: D05 0x0006: D06 0x0007: D07
FF00	开关命令	0x0000:关, 0xFF00:开

响应：01 05 00 00 FF 00 8C 3A

6.10 控制 8 路 DO 开关量输出

命令：01 0F 00 00 00 08 01 01 3F 55

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
0F	功能码	0x0F 控制 DO 命令
0000	DO 开始地址	0x0000
0008	DO 数量	0x0008
01	数据字节数	0x01
01	D00-D07 开关量输出值	0x01, D00-bit0(0: 关, 1: 开)

响应：01 0F 00 00 00 08 54 0D

6.11 读 DO 开关量开关状态

命令：01 01 00 00 00 08 3D CC

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
01	功能码	0x01 读 DO 开关状态
0000	DO 开始地址	0x0000
0008	DO 数量	0x0008

响应：01 01 01 00 51 88

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
01	功能码	0x01 读 DO 状态值
01	数据字节数	0x01
00	D00-D07 开关状态值	0x00, D00-bit0(0: 关, 1: 开)

6.12 写 DO 开关初始化

命令：01 06 00 06 00 00 69 CB

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
06	功能码	0x06 写寄存器

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

0006	寄存器地址	0x0006
0000	D00-D07 开关初始化值	0x0000, D00-bit0(0: 关, 1: 开)

响应: 01 06 00 06 00 00 69 CB

6.13 写 D0 模式

命令: 01 06 00 07 00 00 38 0B

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
06	功能码	0x06 写寄存器
0007	寄存器地址	0x0007
0000	D00-D07 模式值	0x0000, D00-bit0(0: 开关量, 1: 脉冲)

响应: 01 06 00 07 00 00 38 0B

6.14 读 D0 开关初始化值及模式

命令: 01 03 00 06 00 02 24 0A

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
0006	寄存器地址	0x0006
0002	寄存器数量	0x0002

响应: 01 03 04 00 00 00 00 FA 33

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
04	数据字节数	0x04
0000	D00-D07 开关初始化值	0x0000, D00-bit0(0: 关, 1: 开)
0000	D00-D07 模式值	0x0000, D00-bit0(0: 开关量, 1: 脉冲)

6.15 写 D0 脉冲输出 ON 电平时间

命令: 01 06 00 08 00 64 09 E3

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
06	功能码	0x06 写寄存器
0008	寄存器地址	0x0008:D00 0x0009:D01 0x000A:D02 0x000B:D03 0x000C:D04 0x000D:D05 0x000E:D06 0x000F:D07
0064	ON 电平时间	0x0064, 100*0.1ms

响应: 01 06 00 08 00 64 09 E3

6.16 写 D0 脉冲输出 OFF 电平时间

命令: 01 06 00 10 00 64 89 E4

数据	数据说明	详解
----	------	----

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

01	设备地址	范围 0x01-0xF7
06	功能码	0x06 写寄存器
0010	寄存器地址	0x0010:D00 0x0011:D01 0x0012:D02 0x0013:D03 0x0014:D04 0x0015:D05 0x0016:D06 0x0017:D07
0064	OFF 电平时间	0x0064, 100*0.1ms

响应: 01 06 00 10 00 64 89 E4

6.17 读 DO 脉冲输出 ON/OFF 电平时间

命令: 01 03 00 08 00 10 C5 C4

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
0008	寄存器地址	0x0008
0010	寄存器数量	0x0010

响应: 01 03 20 00 64 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 00 64 13 88 13 88
13 88 13 88 13 88 13 88 13 88 75 80

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
20	数据字节数	0x20
0064	D00 脉冲输出 ON 电平时间	0x0064, 100*0.1ms
1388	D01 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D02 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D03 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D04 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D05 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D06 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D07 脉冲输出 ON 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
0064	D00 脉冲输出 OFF 电平时间	0x0064, 100*0.1ms
1388	D01 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D02 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D03 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D04 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D05 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D06 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms
1388	D07 脉冲输出 OFF 电平时间	0x1388, 5000*0.1ms

6.18 控制 DO 脉冲持续输出

命令: 01 06 00 18 00 31 C8 19

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7

06	功能码	0x06 写寄存器
0018	寄存器地址	0x0018:D00 0x0019:D01 0x001A:D02 0x001B:D03 0x001C:D04 0x001D:D05 0x001E:D06 0x001F:D07
0031	D0 脉冲持续输出控制	0x0030: 关, 0x0031: 开

响应: 01 06 00 18 00 31 C8 19

6.19 写 D0 脉冲数量输出值

命令: 01 10 00 20 00 02 04 00 00 03 E8 F1 09

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01~0xF7
10	功能码	0x10 写寄存器
0020	寄存器地址	0x0020: D00 0x0022: D01 0x0024: D02 0x0026: D03 0x0028: D04 0x002A: D05 0x002C: D06 0x002E: D07
0002	寄存器数量	0x0002
04	数据字节数	0x04
000003E8	脉冲数量输出值	0x000003E8, 1000 个脉冲自动输出 (0 停止)

响应: 01 10 00 20 00 02 40 02

6.20 读 D0 脉冲持续输出状态及脉冲数量输出值

命令: 01 03 00 18 00 18 C5 C7

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
0018	寄存器地址	0x0018
0018	寄存器数量	0x0018

响应: 01 03 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00 00 00 00
00 8F B7

数据	数据说明	详解
01	设备地址	范围 0x01-0xF7
03	功能码	0x03 读寄存器
30	数据字节数	0x030
0030	D00 脉冲持续输出状态	0x0030 (0x0030: 关, 0x0031: 开)
0030	D01 脉冲持续输出状态	0x0030 (同上)
0030	D02 脉冲持续输出状态	0x0030 (同上)

0030	D03 脉冲持续输出状态	0x0030（同上）
0030	D04 脉冲持续输出状态	0x0030（同上）
0030	D05 脉冲持续输出状态	0x0030（同上）
0030	D06 脉冲持续输出状态	0x0030（同上）
0030	D07 脉冲持续输出状态	0x0030（同上）
00000000	D00 脉冲数量输出值	0x00000000(高位在前)
00000000	D01 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）
00000000	D02 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）
00000000	D03 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）
00000000	D04 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）
00000000	D05 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）
00000000	D06 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）
00000000	D07 脉冲数量输出值	0x00000000（同上）

7 参数配置及调试

7.1 DI/DO 基本功能



图 7-1

如图 7-1，使用该软件配置参数或调试时，打开串口后单击“扫描终端”，设备扫描成功后左侧栏显示设备型号及地址，再进行下一步操作：

- 1) 配置通讯参数时，单击“更新通讯参数>>”，调整好新通讯参数，单击“更新参数”，设置成功后提示“通讯参数配置成功!”；
- 2) 单击“查询 DI 状态”可以查询 DI 当前开关量输入状态，有信号时 DI0-DI7 对应的指示灯亮；
- 3) 单击“查询 D0 状态”可以查询 D0 当前开关量输出状态，启动时 D00-D07 对应的指示灯亮；
- 4) 单独控制 D0 时，控制模式选择“D0 单通道控制”，单击 D00-D07 对应的按钮，执行后会有对应的状态指示灯显示；
- 5) 多通道控制 D0 时，控制模式选择“D0 多通道控制”，在需要输出的 D0 通道后面勾选，然后单击“多通道 D0 控制”按钮执行，随后 D0 输出状态会自动查询；
- 6) “D0 模式配置”及“D0 初始化配置”配置时，把需要配置的 D0 通道后面勾选，再单击“设置 D0 模式”或者“设置 D0 初始化值”按钮，并支持相应配置的查询；

7.2 DI 扩展功能



图 7-2

如图 7-2，配置 DI 参数或调试时，双击左侧模块型号后，支持的 DI/DO 所有的通道都会展开，单击对应的 DI 通道后显示当前界面，再进行下一步操作：

- 1) 配置开关量滤波参数时，输入 100-10000 滤波值，单击“更新配置”，配置成功后提示“DI 开关量输入滤波时间配置成功”，并支持参数查询；
- 2) 按钮“启动”、“停止”用来控制脉冲计数，启动时会清零当前计数值；
- 3) 状态条指示当前的脉冲计数启动状态，红色为停止，绿色为启动；
- 4) 单击“计数状态查询”按钮，可以查询当前脉冲计数的运行状态及计数值，计数值最大为 4 个字节；

7.3 DO 扩展功能



图 7-3

如图 7-3，配置 DO 参数或调试时，双击左侧模块型号后，支持的 DI/DO 所有的通道都会展开，单击对

应的 DO 通道后，如果是脉冲输出模式则显示当前界面，再进行下一步操作：


- 1) 配置波形时间参数时，输入 2-65535 滤波值，单击“更新配置”，配置成功后提示“脉冲输出 ON/OFF 电平时间设置成功”，并支持参数查询；
- 2) 脉冲输出模式可以选择连续或数量，该数量是脉冲输出周期数，最大支持 4 个字节；
- 3) “启动”按钮用来控制脉冲输出，根据脉冲模式执行对应的启动命令，在按数量模式输出时，执行写入脉冲数量命令即可启动，只有数量自动执行为 0 停止后新的数据才能再次执行；
- 4) “停止”按钮用来控制脉冲停止，根据脉冲模式执行对应的启动命令，在按数量模式输出时，任何时候都可以执行写入脉冲数量为 0 来停止；
- 5) 状态条指示当前的脉冲输出启动状态，红色为停止，绿色为启动；
- 6) 单击“控制状态查询”按钮，可以查询当前脉冲输出的运行状态及模式参数；

8 组网

由于 RS485 串行接口采用差分电平通讯，主要特点为抗干扰能力强，尤其是抗共模干扰比较突出，且通讯速率高、通讯距离远、支持多点组网等特点，在工业采集控制领域应用比较广泛，但是在组网中受多种因素影响出现的问题也较多，需要经验丰富的工程师排查解决，下面列举了几种常见的组网方式及组网中的一些注意事项，请参考：


8.1 单接口总线型拓扑

主机 RS485 接口直接组网，采用手拉手连接方式，支持点对点或点对多点，最多 247 个点：




8.2 单接口星型拓扑

主机通过 RS485 集线器组成多路 RS485 总线，以实现较为复杂的网络拓扑，这种方式从机总量最多支持 247 个：



8.3 多接口总线型拓扑

受 MODBUS 协议约束，单个通讯接口协议最大容量为 247 个，主机端可以通过增加 RS485 主机接口实现扩展，以下为 2 个主机接口示例图：



8.4 组网注意事项

- ◆ 主机设备端及模块供电电源需要可靠接大地；
- ◆ 总线电缆需要线径横截面积至少 1 平方毫米的 3 芯屏蔽双绞线，屏蔽层单端接大地；
- ◆ 总线布线尽量避开电力线、动力线，以减少共模干扰；
- ◆ 室外布线时尽量采用埋地方式；
- ◆ 总线采用手拉手方式连接，距离较远时需要首尾加终端电阻；
- ◆ 总线距离太远会严重影响通讯，可以通过增加中继、降低波特率等方式改善；
- ◆ 主机通讯口需要提供总线偏置保护，可以有效抑制电磁干扰，增强通讯信号的质量；

9 安装环境

9.1 安装方式




图 9-1



图 9-2



图 9-3

模块安装固定需要使用图 9-1 所示的 35mm 标准导轨，背面安装卡扣如图 9-2 所示，安装时先卡住上边卡槽，然后手轻轻按下边卡槽扣卡住导轨即可固定。

模块支持叠层安装，如图 9-3 左侧部分是 2 个模块通过特殊螺丝(选配件，需另购)叠层安装的，在空间相对紧凑时可以选择这种扩展方式，但这种方式不易散热从而加速模块老化，甚至可能引起故障，对于工作环境温度较高、没有通风冷却的场合，建议最多 2 个模块叠层安装。

9.2 环境要求

模块出厂后，为保障其可以正常使用，对于不同的环境都有较为严格的规定，下表列出了模块的环境要求，请用户参考：

环境因素	工作地点	存储或运输
海拔高度	小于 3000m	
温度	-35℃～75℃	-45℃～85℃
相对湿度	<95%，无冷凝	
污染条件	● 不能有导电性粉尘 ● 不能有腐蚀性粉尘 ● 不能有可燃性粉尘 ● 不能有腐蚀性气体 ● 不能有可燃性气体 ● 不能有强磁场	
振动与冲击	不允许	
自由坠落	不允许	

10 固件升级

模块具备固件升级功能，用户可以通过 RS485 总线升级模块固件，模块有更新时相关升级文件会通过公司网站发布，用户可以自行选择是否升级。

11 有限责任

非常感谢您选购我公司的产品，该产品采用先进的微电脑电子应用技术，经过严格的设计、生产、管理制造完成，若产品出现故障，我公司将竭诚为您提供及时优质的服务。

该产品保修期为从发货日期起 24 个月。

在保修期内的，维修过的产品不影响原产品整体的保修期。

若保修期已不足 6 个月，维修过的产品整体自发货日期起享受 6 个月的保修期。

当发现产品出现故障，用户无法自行排除故障时，请及时与我公司联系解决，说明使用情况、产品型号、序列号及故障现象，需要返修时，将产品、质保卡、故障说明一起寄回，我们将在最短的时间内提供相应的维修服务，用户须知：

1. 质保卡为产品保修凭证，和产品一起具备唯一特征，请用户在产品包装中检查并妥善保管。
2. 产品在保修期内正常条件下使用时，由于非用户原因出现的故障我公司会提供保修服务。
3. 产品在保修期内时，用户请勿私自开盖维修或委托他人维修，否则会失去保修服务。
4. 对于非保修范围的产品将合理收取维修费，并提供 6 个月的保修期。
5. 对于自然灾害等不可预测性、不可抗拒性导致的故障不在保修范围内。

12 免责声明

手册中所陈述的产品及相关文档版权均属本公司所有，我公司保留不经通知而修改的权力，用户在使用中应遵守当地法律法规，未经本公司授权，其它组织及个人请勿非法使用、拷贝。

附录 A

寄存器地址：

类型	功能码	命令地址	MODBUS 地址	字节	说明
功能参数	03	0000	40001	2Byte	设备型号索引
		0001	40002	2Byte	硬件版本
		0002	40003	2Byte	软件版本
	03/10	0003	40004	2Byte	通讯参数
		0004	40005	2Byte	从机地址
		0005	40006	2Byte	通讯协议

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

	03/06	0006	40007	2Byte	D0 初始化
		0007	40008	2Byte	D0 模式
	03/06	0008	40009	2Byte	D00 脉冲输出 ON 电平时间
		0009	40010	2Byte	D01 脉冲输出 ON 电平时间
		000A	40011	2Byte	D02 脉冲输出 ON 电平时间
		000B	40012	2Byte	D03 脉冲输出 ON 电平时间
		000C	40013	2Byte	D04 脉冲输出 ON 电平时间
		000D	40014	2Byte	D05 脉冲输出 ON 电平时间
		000E	40015	2Byte	D06 脉冲输出 ON 电平时间
		000F	40016	2Byte	D07 脉冲输出 ON 电平时间
		0010	40017	2Byte	D00 脉冲输出 OFF 电平时间
		0011	40018	2Byte	D01 脉冲输出 OFF 电平时间
		0012	40019	2Byte	D02 脉冲输出 OFF 电平时间
		0013	40020	2Byte	D03 脉冲输出 OFF 电平时间
		0014	40021	2Byte	D04 脉冲输出 OFF 电平时间
		0015	40022	2Byte	D05 脉冲输出 OFF 电平时间
		0016	40023	2Byte	D06 脉冲输出 OFF 电平时间
		0017	40024	2Byte	D07 脉冲输出 OFF 电平时间
	03	06	0018	2Byte	D00 脉冲持续输出控制
			0019	2Byte	D01 脉冲持续输出控制
			001A	2Byte	D02 脉冲持续输出控制
			001B	2Byte	D03 脉冲持续输出控制
			001C	2Byte	D04 脉冲持续输出控制
			001D	2Byte	D05 脉冲持续输出控制
			001E	2Byte	D06 脉冲持续输出控制
			001F	2Byte	D07 脉冲持续输出控制
		10	0020-0021	4Byte	D00 脉冲数量
			0022-0023	4Byte	D01 脉冲数量
			0024-0025	4Byte	D02 脉冲数量
			0026-0027	4Byte	D03 脉冲数量
			0028-0029	4Byte	D04 脉冲数量
			002A-002B	4Byte	D05 脉冲数量
			002C-002D	4Byte	D06 脉冲数量
			002E-002F	4Byte	D07 脉冲数量
	03/06		0030	2Byte	DI0 开关量输入滤波时间
			0031	2Byte	DI1 开关量输入滤波时间
			0032	2Byte	DI2 开关量输入滤波时间
			0033	2Byte	DI3 开关量输入滤波时间
			0034	2Byte	DI4 开关量输入滤波时间
			0035	2Byte	DI5 开关量输入滤波时间
			0036	2Byte	DI6 开关量输入滤波时间
			0037	2Byte	DI7 开关量输入滤波时间
	03	06	0038	2Byte	DI0 脉冲计数控制
			0039	2Byte	DI1 脉冲计数控制
			003A	2Byte	DI2 脉冲计数控制
			003B	2Byte	DI3 脉冲计数控制

芯 动 力

8 路 DI/8 路 DO 模块

			003C	40061	2Byte	DI4 脉冲计数控制
			003D	40062	2Byte	DI5 脉冲计数控制
			003E	40063	2Byte	DI6 脉冲计数控制
			003F	40064	2Byte	DI7 脉冲计数控制
			0040-0041	40065-40066	4Byte	DI0 脉冲计数值
			0042-0043	40067-40068	4Byte	DI1 脉冲计数值
			0044-0045	40069-40070	4Byte	DI2 脉冲计数值
			0046-0047	40071-40072	4Byte	DI3 脉冲计数值
			0048-0049	40073-40074	4Byte	DI4 脉冲计数值
			004A-004B	40075-40076	4Byte	DI5 脉冲计数值
			004C-004D	40077-40078	4Byte	DI6 脉冲计数值
			004E-004F	40079-40080	4Byte	DI7 脉冲计数值
8DI	02		0000-0007	10001-10008	1Byte	读 DI 状态
8DO	01		0000-0007	00001-00008	1Byte	读 DO 状态
	0F		0000-0007	00001-00008	1Byte	写 DO 开关量输出
	05		0000	00001	2Byte	D00 开关量输出控制
			0001	00002	2Byte	D01 开关量输出控制
			0002	00003	2Byte	D02 开关量输出控制
			0003	00004	2Byte	D03 开关量输出控制
			0004	00005	2Byte	D04 开关量输出控制
			0005	00006	2Byte	D05 开关量输出控制
			0006	00007	2Byte	D06 开关量输出控制
			0007	00008	2Byte	D07 开关量输出控制